

Haridusasutused saavad tasapisi tuleohutumaks

Mari Sõrmus

Kuigi kõigi kolme Kagu-Eesti maakonna koolide ja lasteaedade tuleohutuses esineb vajakajäämisi, on sellealane olukord neis pidevalt paranemas.

Päästeameti kontrollitud 51 Võrumaa koolis ja lasteaias polnud osaliselt või üldse mitte tuletõkkeseksioone. See tähendab, et koridorides ja trepikodades ei ole tulekindlaid turvauksi, vahendas Võrumaa Teataja.

Lõuna-Eesti päästkeskuse andmetel täitsid septembrikuu seisuga kõiki tuleohutusnõudeid Kääpa põhikool, Mainori kõrgkool, Misso keskkool (uus hoone), Mõniste kool, Võru I põhikool, Võru Järve kool, Kääpa lasteaiarühm, Parksepa lasteaed, Puiga lasteaed Siilike, Varstu lasteaed ning Võru lasteaiad Punamütsike, Okasroosike, Päkapikk ja Sõleke.

Enim puudujääke esines Vana-Antsla kutsekeskkoolis – 16 kontrollitud nõudest oli täidetud seitse, osaliselt täidetud kolm ja viis täitmata.

Sõmerpalu põhikoolil oli kontrollitud nõudeist täielikult täidetud kuus, osaliselt oli täidetud neli ja täielikult täitmata viis.

Viitina koolimajas oli täidetud viis, osaliselt täidetud kaks ja täitmata üheksa nõutud näitajat.